Tabel gældende for motivationsbidrag

Årsgennemsnitlig fremløbs-temperatur	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Forventet årsgennemsnitlig returtemperatur	41	41	40	40	39	39	39	38	38	37	37	37	36	36	36	35	35	35	34	34	34	34	34	34	34	33